

IZJAVA O LASTNOSTIH

v skladu s Prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Požarni premaz v pršilu Hilti CFS-SP WB (CW)

Št. CFS-SP WB (CW) podjetja Hilti

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Požarni premaz v pršilu Hilti CFS-SP WB

2. Predvidena uporaba:

Izdelek za požarno varno tesnenje: linijski spoji in vrzeli, glejte ETA-11/0343 (26. 11. 2020)

Zunanje tesnilo	Zunanje tesnilo med togimi talnimi ploščami in obešeno fasado
-----------------	---

3. Proizvajalec:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Kneževina Lihtenštajn

4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

5. Evropski ocenjevalni dokument:

EAD 350141-00-1106

Evropska tehnična ocena:

ETA-11/0343 (26.11.2020)

Organ za tehnično preverjanje:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Priglašeni organ:


MPA-Braunschweig, št. 0761

6. Navedena lastnost

Bistvena lastnost	Navedena lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija/metoda preverjanja	
Odziv na požar	Razred E	EN 13501-1	
Požarna odpornost	Glejte ETA-11/0343 (26. 11. 2020)	EN 13501-2	
Zrakoprepustnost		EN 1026	
Vodoprepustnost		EAD 350141-00-1106	
Vsečina, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi		EN 16516	
Mehanska odpornost in stabilnost		EAD 350141-00-1106	
Odpornost proti udarcem/premikom		EOTA TR 001	
Adhezija		EAD 350141-00-1106	
Trajnost in uporaba		Vrsta Y ₁	EOTA TR 024
Ponastavitev cikla ali obodno tesnjenje obešenih fasad		Glejte ETA-11/0343 (26. 11. 2020)	EAD 350141-00-1106
Zvočna izolacija			EN ISO 10140-1

Lastnosti zgoraj opredeljenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisala za in v imenu proizvajalca:



Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP_sl_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW