

IZJAVA O LASTNOSTIH

v skladu s Prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Požarni premaz v pršilu Hilti CFS-SP WB (LJ)

Št. CFS-SP WB (LJ) podjetja Hilti

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Požarni premaz v pršilu Hilti CFS-SP WB

2. Predvidena uporaba:

Izdelek za požarno varno tesnjenje prebojev, glejte ETA-12/0078 (1. 12. 2014)

Tesnila za dilatacije in špranje	Vodoravni in navpični linijski spoji v togih ali prožnih stenskih in togih talnih konstrukcijah
----------------------------------	---

3. Proizvajalec:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Kneževina Lihtenštajn

4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

5. Evropski ocenjevalni dokument:

ETAG št. 026-1 in ETAG št. 026-3

Evropska tehnična ocena:

ETA-12/0078 (1. 12. 2014)

Organ za tehnično preverjanje:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Priglašeni organ:


MPA-Braunschweig, št. 0761

6. Navedena lastnost

Bistvena lastnost	Navedena lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija/metoda preverjanja
Odziv na požar	Razred E	EN 13501-1
Požarna odpornost	Glejte ETA-12/0078 (1. 12. 2014)	EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 1366-4
Vodoprepustnost		ETAG 026-3
Vsebina in/ali sproščanje nevarnih snovi		Direktiva Evropskega sveta 67/548/EGS – Direktiva o nevarnih snoveh in Uredba (ES) št. 1272/2008
Mehanska odpornost in stabilnost		ETAG 026-3
Odpornost proti udarcem/premikom		ETAG 026-3
Adhezija		ISO 11600
Zvočna izolacija		EN ISO 140-3/20140-10/717-1
Kategorija uporabe		Vrsta Y ₁

Lastnosti zgoraj opredeljenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisala za in v imenu proizvajalca:



Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021



Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

DoP_sl_01-00_000000573632_Hilti CFS-SP WB CW LJ