

IZJAVA O LASTNOSTIH

v skladu s Prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

Št. Hilti CFS-D 25

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Predvidena uporaba:

Izdelek za požarno varno tesnenje prebojev, glej ETA-16/0050 (25.06.2020)

Kabelski preboji	Kabli, vodi
Preboj za cev	Male bakrene cevi

3. Proizvajalec:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Kneževina Lihtenštajn

4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

5. Evropski ocenjevalni dokument:

EAD 350454-00-1104

Evropsko tehnično soglasje:

ETA-16/0050 (25.06.2020)

Organ za tehnično ocenjevanje:

UBA tc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Priglašeni organi:

MPA Braunschweig, št. 0761

6. Navedena lastnost:

Bistvena lastnost	Navedena lastnost/	Harmonizirana tehnična specifikacija/metoda preverjanja
Odziv na požar	Razred E	EN 13501-1
Požarna odpornost	glejte ETA-16/0050 (25. 6. 2020)	EN 13501-2
Zvočna izolacija	glejte ETA-16/0050 (25. 6. 2020)	EN ISO 717-1 R_w (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – s kablom in brez njega
Trajnost in uporaba	Vrsta: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ in Z ₂	EAD 350454-00-1104
Značilnosti izdelka	glejte ETA-16/0050 (25. 6. 2020)	EAD 350454-00-1104

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011, z izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca. Podpisal v imenu in za proizvajalca:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation