

IZJAVA O LASTNOSTIH

v skladu s Prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Požarni čep Hilti CFS-PL

Nr. Hilti CFS-PL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Požarni čep Hilti CFS-PL

2. Predvidena uporaba:

Izdelek za požarno varno tesnenje prebojev, glej ETA-13/0125 (16.04.2018)

Kabelski preboji	Kabli, kabelski snopi, vodi
------------------	-----------------------------

3. Proizvajalec:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

5. Evropski ocenjevalni dokument:

EAD 350454-00-1104

Evropsko tehnično soglasje:

ETA-13/0125 (16.04.2018)

Organ za tehnično ocenjevanje:

Avstrijski inštitut za gradbeništvo OIB

Priglašeni organi

MPA Braunschweig, št. 0761

6. Navedena lastnost:

Bistvena lastnost	Navedena lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija/metoda preverjanja	
Odziv na požar	Razred E	EN 13501-1	
Požarna odpornost	glejte ETA-13/0125 (16. 4. 2018)	EN 13501-2	
Zrakoprepustnost		Zmogljivost ni ocenjena	
Vodoprepustnost		Zmogljivost ni ocenjena	
Vsebina, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi		Zmogljivost ni ocenjena	
Mehanska odpornost in stabilnost		Zmogljivost ni ocenjena	
Odpornost proti udarcem/premikom		Zmogljivost ni ocenjena	
Adhezija		Zmogljivost ni ocenjena	
Trajnost		Y ₁	EAD 350454-00-1104
Zvočna izolacija		glejte ETA-13/0125 (16. 4. 2018)	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2 in EN ISO 717-1
Toplotne lastnosti			EN 12667:2001
Prepustnost vodne pare	Zmogljivost ni ocenjena		

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011, z izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Markus Schneider
Head of BU Code, Approval & Regulation
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Luca Sironi
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation