

IZJAVA O LASTNOSTIH

v skladu s Prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)

Požarni uvodnik Hilti CFS-SL GA

Št. Hilti CFS-SL GA

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Požarni uvodnik Hilti CFS-SL GA

2. Predvidena uporaba:

Izdelek za požarno varno tesnenje prebojev, glej ETA-20/1234 (19.02.2024)

Preboji kablov in vodov	Kabli, kablovski snopi, vodi in snopi vodnikov
-------------------------	--

3. Proizvajalec:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Sistem AVCP: Sistem 1

5. Evropski ocenjevalni dokument:

EAD 350454-00-1104 "Izdelki za požarno zaščito in tesnjenje – Tesnila za preboje"

Evropsko tehnično soglasje:

ETA-20/1234 (19.02.2024)

Organ za tehnično ocenjevanje:

ETA-Danmark A/S

Priglašeni organi:

MPA-Braunschweig, št. 0761

6. Navedena lastnost:

Bistvena lastnost	Navedena lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija/metoda preverjanja	
Odziv na ogenj	Razred E	EN 13501-1	
Požarna odpornost	glejte ETA-20/1234, (19.02.2024)	EN 13501-2	
Zrakoprepustnost		EN 1026	
Vodoprepustnost		Zmogljivost ni ocenjena	
Vsebina, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi		EN 16516	
Mehanska odpornost in stabilnost		Zmogljivost ni ocenjena	
Odpornost proti udarcem/premikom		Zmogljivost ni ocenjena	
Adhezija		Zmogljivost ni ocenjena	
Toplotne lastnosti		Zmogljivost ni ocenjena	
Trajnost in uporaba		Vrsta: Z ₂	350454-00-1104
Zvočna izolacija			Zmogljivost ni ocenjena
Prepustnost vodne pare		Zmogljivost ni ocenjena	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011, z izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Markus Schneider
Head of BU Code, Approval & Regulation
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Luca Sironi
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation